

Wartungsprotokoll Rauchwarnmelder



Objekt: _____

Name: _____ Wohnung/Einheit: _____

Datum der Wartung: _____

1. Informationen

Die Funktionsfähigkeit jedes installierten Rauchwarnmelders muss regelmäßig überprüft werden. Mindestanforderungen an die Instandhaltung sind in der DIN 14676 definiert, laut welcher die Inspektion eines Rauchwarnmelders mindestens die Kontrolle folgender Punkte beinhaltet:

- Ist das Gerät sichtbar beschädigt bzw. funktionsunfähig?
- Zeigt das Gerät über akustische oder andere Signale an, dass die Batteriespannung unzureichend ist oder ein anderer Grund für einen bevorstehenden Ausfall vorliegt?
- Sind die Raucheintrittsöffnungen frei (keine Abdeckung, Klebeband, Staub oder Flusen)?
- Ist das über den Testknopf ausgelöste Alarmsignal deutlich und in der erforderlichen Lautstärke hörbar?
- Ist die Umgebung von 0,5m um den Rauchwarnmelder frei von Hindernissen (z. B. Einrichtungsgegenstände), die das Eindringen von Brandrauch in den Rauchwarnmelder behindern?
- Sind noch weitere Räume in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen hinzugekommen?

Eine detaillierte Beschreibung der Inspektion und Wartung finden Sie auf der Rückseite.

2. Überprüfung

Raum	Geprüft und OK	Bemerkung / Maßnahmen / Auffälligkeiten
<input type="checkbox"/> Flur / Diele	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Schlafzimmer	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Kinderzimmer	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Wohnzimmer	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Küche	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>	_____

Ich habe die Prüfung sämtlicher Rauchwarnmelder unter Beachtung der oben aufgeführten Hinweise durchgeführt und bestätige mit meiner Unterschrift, dass die Prüfung beanstandungslos war.

Datum, Unterschrift Nutzer

Datum, Unterschrift Zeuge

Datum, Unterschrift